

工場長	課長	係長	担当者

分電盤電流測定値点検表 (総管K-15)

実施日		時間	
実施場所			
点検者			

区	機種	配線被覆	端子結節	開閉器異音	筐体施錠	定格値	電流測定値		
							R	S	T
1区	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			
2区	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			
3区	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			
4区	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			
5区	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-52J	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			
6区	PEN40-60JC	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN40-60JC	合・否	合・否	有・無	合・否	400A			
	PEN25-30J	合・否	合・否	有・無	合・否	200A			

周辺環境等に関する指摘・推奨事項

- 各月1日を点検実施日とする。
- 1日が休業日の場合は、その前日に実施すること。
- 定められた実施が困難な場合は、工場長の決裁を仰ぐこと。